



Måleinstrumenter:

► Testo Relètester

## KJENTE RELÈ



### Tester:

Testo relètester tar de mest brukte relèene på markedet som Siemens, Danofss og Satronic.

**Med Testo relètester for instrument 330-2LL og 335 kan du raskt og enkelt lese av feilkoder i digitale relèer.**

Monter testeren på reset knappen på relè, tilkoble kabelen til ditt Testo 330-2LL eller 335 og du er i gang. Du får automatisk data fra relè med alle verdier.

Grafisk presentasjon av de viktigste komponentene som motor, oljeforvarmer, tenning, flamme, magnetventil og luftkontroller (Santronic).



**Nyhet**

NYHET!

µA

Volt

S



### Informasjon:

- 1 universal adapter for forskjellige målinger av relè som Honeywell-Satronic, Siemens Landis & Staefa og Danofss.
- Automatisk diagnose
- Større bredde på diagnosene
- Direkte rapport over brennerens oppsett
- Direkte informasjon om grunnen til funksjonsfeil
- Rask og enkel feilsøking
- Viser: Hovedstrøm, sikkerhetsmarginer og flammeintensitet

```

-----
testo 330-2
VA1.11 01083913/D
-----
Burner Control
Landis & Staefa
LM024.11182
Flame intensity 4 uA
Net voltage 133 V
Last Failure No Error
Failure 2: Loss flame
Number of starts 277
Failure 3: No flame
Number of starts 275
Failure 4: No flame
Number of starts 274
Failure 5: No flame
Number of starts 273
Failure 6: Timeout Heater
Number of starts 272
Failure statistic
Starts total 279
-----
    
```

```

-----
testo 330-2
VA1.11 01083913/D
-----
Burner Control
Satronic
OKO 970 Mod.05 230V
Oil
Flame intensity 3.2 uA
Net voltage 229 V
Safety margin 3.3 s
Failure statistic
Starts since reset 28
Starts since fault 3
Starts total 336
Foreign light 10
Safety margin 4
Flame digest 4
FT/LW 0
Others 0
Total no. of errors 18
-----
    
```

### Technical data

Cable length	1,80 m
Plug	PS 2
Weight adapter and packaging	approx. 88 g
Voltage supply	5 Volts

**Produkt:**

**Testo Relètester**

Passer for instrument: Testo 330-2LL og Testo 335

**Varenr:**

0554 1206

**Kode:**



**Pris:**